



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路 2 段 116 號

發文日期：中華民國 114 年 1 月 16 日

發文字號：114 中消技字第 012401 號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：庫洛系統科技有限公司

(二) 統一編號：68891009

(三) 所在地：新北市永和區中和路 381 號 12 樓

(四) 負責人：陳素鸞

二、認可依據：消防法第 12 條

三、有效期限：自 114 年 1 月 16 日起至 119 年 1 月 15 日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

| | | | |
|--------------|--|------------|-------|
| 型式認可編號 | FD-B11402 | 設備名稱 | 火警探測器 |
| 廠牌 | LGM Products | 產地 | 英國 |
| 型號 | FT-68 | 型式種類 | 定溫式線型 |
| 感知元件(特性) | 熱感物質 | 感度種類 | 1 種 |
| 額定電壓 (V d c) | 24 | 額定電流 (m A) | 250 |
| 其他性能 | 防水型、普通型、 非再用型 | 額定溫度 (°C) | 68 |
| 監視距離 (m) | -- | 監視角度 | -- |
| 蓄積功能 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 蓄積時間 (s) | -- |
| 適用範圍 | 供火警自動警報設備使用 | | |

六、注意事項：

(一) 應依火警探測器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

(四) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

(五) 本產品經 UL 測試合格，其產品應附有 UL 標示。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國114年1月16日

發文字號：114中消技字第012501號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：庫洛系統科技有限公司

(二) 統一編號：68891009

(三) 所在地：新北市永和區中和路381號12樓

(四) 負責人：陳素鸞

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自114年1月16日起至119年1月15日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

| | | | |
|-----------|--|----------|-------|
| 型式認可編號 | FD-B11403 | 設備名稱 | 火警探測器 |
| 廠牌 | LGM Products | 產地 | 英國 |
| 型號 | FT-105 | 型式種類 | 定溫式線型 |
| 感知元件(特性) | 熱感物質 | 感度種類 | 1種 |
| 額定電壓(Vdc) | 24 | 額定電流(mA) | 250 |
| 其他性能 | 防水型、普通型、 非再用型 | 額定溫度(°C) | 105 |
| 監視距離(m) | -- | 監視角度 | -- |
| 蓄積功能 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 蓄積時間(s) | -- |
| 適用範圍 | 供火警自動警報設備使用 | | |

六、注意事項：

(一) 應依火警探測器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

(四) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

(五) 本產品經UL測試合格，其產品應附有UL標示。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會